

Rzeszów, dnia 19.10.2016 r.

Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego w ramach zamówienia publicznego na dostawy nr: 3/2016/UE pn. „Wyposażenia hali magazynowej wysokiego składowania” w tym min:

- 1) Regały magazynu wysokiego składowania – 1 kpl.,
- 2) Wózek czołowy – 2 kpl.,
- 3) Wózek systemowy VNA – 2 kpl.,
- 4) Wózek elektryczny unoszący się (platformowy) – 3 kpl.,
- 5) Nitka indukcyjna do prowadzenia wózków systemowych VNA w alei regałowej – 1 kpl.,
- 6) Owijarka palet – 1 kpl.,
- 7) System przenośników i sorter – 1 kpl.

W dniu 13 października 2016 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące toczącego się postępowania. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane zapytania.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do Państwa zapytania i przetargu. Do utworzenia projektu zaregalowania, przenośników i sortera czy możemy prosić o udostępnienie podkładu architektonicznego magazynu w formacie *.cad?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje podkładem architektonicznym magazynu w formacie *.cad. Cała dokumentacja budowlana magazynu posiadana przez Zamawiającego została udostępniona na stronie internetowej www.rybexim.pl w zakładce Zapytania ofertowe w formie załączników do zapytania ofertowego Nr: 1/2016 pn. „Budowa hali magazynowej wysokiego składowania (etap I) ...”

Pytanie 2:

W związku z chęcią przedstawienia oferty współpracy przy realizacji powyższego projektu proszę o informację czy dopuszczają Państwo zabezpieczenie słupów regałów w postaci kataforezy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszczają zabezpieczenie słupów regałów w postaci kataforezy. Słupy regałów zgodnie załącznikiem nr 1 „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” do zapytania ofertowego, powinny być ocynkowane ze stali grubości minimum 2,5 mm.

Rafał Rybka

Prezes Zarządu Komplementariuszy